

Lund Vandværk
Kørupvej 6
8700 Horsens
Att.: Jens Heldgaard
Rapportnr.: AR-16-CA-00416312-01
Batchnr.: EUDKVE-00416312
Kundenr.: CA0003497
Modt. dato: 21.04.2016

Analyserapport

Prøvested: Lund Vandværk. Bækvej 59 - 72325 - V20001900 / 4615001300
Prøvetype: Drikkevand - Andet
Prøvedtagning: 21.04.2016 kl. 13:30
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S BCH
Analyseperiode: 21.04.2016 - 25.04.2016

Prøvemærke: Afg. V.V

Lab prøvenr:	80329651	Enhed	Kravværdier **		DL.	Metode	Um (%)
			Min.	Max.			
Uorganiske forbindelser							
Aggressiv kuldioxid	< 5	mg/l		2	5	DS 236:1977	20
Hydrogencarbonat	225	mg/l			3	DS/EN ISO 9963	10
Oplysninger fra prøvetager							
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS/ISO 19458, DS/ISO 5667-5	A
pH	7.6	pH	7	8.5		DS/EN ISO 10523	A

Underleverandør:

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 1310 af 25. november 2015.

Kopi til:

Alectia Viby, kopi af rapport (ARP), Skanderborgvej 190, 8260 Viby J
 Alectia Viby, kopi af rapport (KIJE), Skanderborgvej 190, 8260 Viby J
 Alectia Viby, kopi af rapport (MAHA), Skanderborgvej 190, 8260 Viby J
 Horsens Kommune, Kopimodtager drikkevand, Rådhusvej 4, 8700 Horsens
 Lund Vandværk, Frode Pedersen, Silkeborgvej 241, 8700 Horsens
 Lund Vandværk, Jesper Christensen, Kørupvej 6, 8700 Horsens
 Lund Vandværk, Niels Nielsen, Kørupvej 6, 8700 Horsens

25.04.2016

Kundecenter
 Tlf: 70224256
 Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø A/S
 Kundecenter

Tegnforklaring:

<: mindre end
 >: større end

#: ingen parametre er påvist
 DL.: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen
 i.p.: ikke påvist
 i.m.: ikke målelig
 ☐): udført af underleverandør

Um (%): Den ekspanderede målesikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Målesikkerhed.
 **): Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 1310 af 25. november 2015.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.